

Технические условия на
проектирование строительства и
подключения к системам водоснабжения
по адресу: РМ, Ичалковский район,
с. Кемля, ул. Строителей, 74

1. МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района РМ» сообщает технические условия и порядок подключения к системе водоснабжения на частный дом по адресу: 431640, РМ. Ичалковский муниципальный район с. Кемля ул. Строителей, 74, земельный участок с кадастровым номером 13:10:0000000:453, иных вспомогательных объектов после согласования проектной документации с учетом действующих нормативных документов со следующими организациями:

- 1.1. Районный узел связи (Ростелеком),
- 1.2. Роспотребнадзор,
- 1.3. Районный отдел архитектуры.
- 1.4. МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района РМ»
- 1.5. Районная газовая служба

2. Условия подключения к водопроводным сетям:

- 2.1. Основная трасса в точке подключения-Полиэтиленовая труба Д 110 мм.
- 2.2. Подводящая труба диаметр 25мм полиэтилен
- 2.3 Подключаемая нагрузка-5,1 куб. м. сутки, давление мин 2 атм.
- 2.4. На месте врезки должен быть оборудован смотровой колодец из железобетона. Диаметр нижней части колодца 1,5м., диаметр верхней части 0,6 м. Горловина колодца должна закрываться металлической крышкой.
- 2.5. На месте врезки к центральному водопроводу обязательно установить вентиль соответствующего диаметра проводимой трубы.
Точное место врезки определяется на местности с вызовом представителя МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района РМ»
- 2.6. Установить счетчик учета холодной воды на подводящей трубе соответствующего диаметра и установка грязевого фильтра перед ним.

3. Сроки действия технических условий с 06.05.2024г по 06.05.2026г.


4. Ведомственная принадлежность строящегося сооружения:

Администрация Ичалковского муниципального района.

(владелец несет ответственность за состояние смотрового колодца и своевременным ремонтом подводящей сети).

Между заказчиком и организацией МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района РМ» должен быть заключен договор для ведения технического надзора за строительством и предусмотрены соответствующие средства в смете на строительство. Строительство не может быть начато до заключения с организацией МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района РМ» договора на технологическое подключение и технический надзор. В противном случае сооружение будет считаться как самовольно введенное. (Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ пункт 2,13; 2,24).

Директор МУП «Торговый рынок
Ичалковского муниципального района РМ»



Ю.Н. Ульянов

С условиями согласен:

Егорова О.С.