

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору о подключении
(технологическом присоединении)
газоиспользующего оборудования и
объектов капитального строительства
к сети газопотребления



Акционерное общество «Газпром газораспределение Саранск»
(АО «Газпром газораспределение Саранск»)

Филиал в г. Ардатове
(наименование филиала)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № от 12 марта 2024 г.
на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения АО "Газпром газораспределение Саранск"
(при предварительной выдаче технических условий)

1. УФК по Республике Мордовия (Администрация Ичалковского муниципального района Республики Мордовия)
(полное наименование заявителя - юридического лица)

для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный)
2. Объект капитального строительства: земельный участок
(наименование объекта)

расположенный (проектируемый) по адресу: Республика Мордовия, р-н Ичалковский, п
Октябрьский, ул Советская, з/у 22 а
(13:10:0310002:357)
(местонахождение объекта)

с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) до 5 куб. метров в час.

3. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

4. Срок действия настоящих технических условий составляет: 70 дней

5. Характеристика существующей сети газораспределения в точке присоединения в случае представления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения:

- диаметр: 76 ;
- материал: сталь ;
- давление: низкое ;

6. Информация о газопроводе, к которому осуществляется подключение (технологическое присоединение):

7. Информация о владельце газораспределительных сетей в точке подключения:

Исполнитель



главный инженер Сумкин Н.А.
(фамилия, имя, отчество исполнителя)