

Технические условия на
проектирование строительства и
подключения к системам водоснабжения
по адресу: РМ, Ичалковский район,
п. Октябрьский, ул. Советская , 22А

1. МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района РМ» сообщает технические условия и порядок подключения к системе водоснабжения на участок с кадастровым номером 13;10:0310002:357 по адресу: РМ. Ичалковский муниципальный район п. Октябрьский, ул. Советская , 22А, иных вспомогательных объектов после согласования проектной документации с учетом действующих нормативных документов со следующими организациями:

- 1.1. Районный узел связи (Ростелеком),
- 1.2. Роспотребнадзор,
- 1.3. Районный отдел архитектуры.
- 1.4. МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района РМ»
- 1.5. Районная газовая служба

2. Условия подключения к водопроводным сетям:

- 2.1. Основная трасса в точке подключения-Полиэтиленовая труба Д 63 мм.
 - 2.2. Подводящая труба диаметр 25 мм полиэтилен
 - 2.3 Подключаемая нагрузка-5,1 куб. м. сутки, давление мин 2 атм.
 - 2.4. На месте врезки должен быть оборудован смотровой колодец из железобетона. Диаметр нижней части колодца 1,5м., диаметр верхней части 0,6 м. Горловина колодца должна закрываться металлической крышкой.
 - 2.5. На месте врезки к центральному водопроводу обязательно установить вентиль соответствующего диаметра проводимой трубы.
- Точное место врезки определяется на местности с вызовом представителя МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района РМ»
- 2.6. Установить счетчик учета холодной воды на подводящей трубе соответствующего диаметра и установка грязевого фильтра перед ним.


3. Сроки действия технических условий с 20.08.2024г по 20.08.2026г.

4. Ведомственная принадлежность строящегося сооружения:

Администрации Ичалковского муниципального района
(владелец несет ответственность за состояние смотрового колодца и своевременным ремонтом подводящей сети).

Между заказчиком и организацией МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района РМ» должен быть заключен договор для ведения технического надзора за строительством и предусмотрены соответствующие средства в смете на строительство. Строительство не может быть начато до заключения с организацией МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района РМ» договора на технологическое подключение и технический надзор. В противном случае сооружение будет считаться как самовольно введенное. (Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ пункт 2,13; 2,24).

Директор МУП «Торговый рынок
Ичалковского муниципального района РМ»



Ю.Н. Ульянов

С условиями согласен:

Егорова О.С.